

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ЭО30.В.00298/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0011895

Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТАТКАБЕЛЬ». ОГРН: 1201600014164. Место нахождения: 420133, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Маршала Чуйкова, дом 60, офис 64. Фактический адрес: 422624, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский р-н, село Столбище, улица Лесхозовская, дом 32. Телефон: +7(495)-260-13-19.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТАТКАБЕЛЬ». ОГРН: 1201600014164. Место нахождения: 420133, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Маршала Чуйкова, дом 60, офис 64. Фактический адрес: 422624, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский р-н, село Столбище, улица Лесхозовская, дом 32. Телефон: +7(495)-260-13-19.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"Огнестойкость" Акционерного общества "Центр сертификации и испытаний "Огнестойкость". Место нахождения: 141080, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Адрес места осуществления деятельности: 109428, Российская Федерация, г. Москва, ул. Институтская 2-я, дом 6, строение 64, помещения № 15, 16, 17 (комн. 504, 505, 506). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации. Телефон (495)150-08-01. Адрес электронной почты info@tsniiskfire.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Провода самонесущие защищенные для воздушных линий электропередачи с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, не распространяющие горение при одиночной прокладке, марка СИПн-3 (с 1 жилой из алюминиевого сплава номинальным сечением от 35 до 240 мм², на номинальное напряжение 20 и 35 кВ номинальной частотой 50 Гц), выпускаемые по СТО К204-001-2020-ТУ. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 27.32.14.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8544 60 900 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) путем выполнения требований п.5.2 ГОСТ 31565-2012: ПРГО1 (ГОСТ ИЕС 60332-1-2-2011, (ГОСТ ИЕС 60332-1-3-2011).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 124 с/к-2020 от 25.11.2020, выданный Испытательным центром "Огнестойкость" Акционерного общества "Центр сертификации и испытаний "Огнестойкость" (регистрационный номер № РОСС RU.0001.21МЭ70).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Заверенные копии: СТО К204-001-2020-ТУ, сертификата соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) рег. № RU CMS-RU.ФК14.00248 ОТ 27.03.2020, выданного Органом по сертификации систем менеджмента ООО «Элма» (регистрационный номер № РОСС RU.001.13ФК14).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 26.11.2020

по 25.11.2025

Руководитель (заместитель руководителя)
Органа по сертификации


подпись

М.М. Назарова
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Ю.И. Графская
инициалы, фамилия

