

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsobp.pf, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.086.Н.00464031991**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТАТКАБЕЛЬ». ОГРН: 1201600014164. Адрес: 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Право-Булачная, дом 35/2, каб. 403. Фактический адрес: 422624, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский р-н, с. Столбище, улица Лесхозовская, дом 32. Телефон: +7(495)260-13-19.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТАТКАБЕЛЬ». ОГРН: 1201600014164. Место нахождения: 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Право-Булачная, дом 35/2, каб. 403. Фактический адрес: 422624, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский р-н, с. Столбище, улица Лесхозовская, дом 32. Телефон: +7(495)260-13-19.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации «Огнестойкость» Акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». Место нахождения: 141073, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Фактический адрес: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64. Телефон: (495) 150-08-01, факс: (495) 150-08-01. ОГРН: 1105018003936. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.086 выдано 07.12.2017 Ассоциацией «НСОПБ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Кабели силовые, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов или ПВХ пластика пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в том числе: климатического исполнения ХЛ, Т, с оптоволоконными модулями, с индексами «(п)», «(г)», «2г», «ж», «(оэ)», «Вз», марки: (А)РвВнг(А)-LS, (А)РвПнг(А)-FRHF, (А)РвВВнг(А)-LS, (А)РвВПнг(А)-FRHF, (А)РвК(а)(с)Внг(А)-LS, (А)РвК(а)(с)Пнг(А)-FRHF (с числом жил 1 или 3, номинальным сечением жил от 35 до 1600 мм² на номинальное переменное напряжение от 6 до 35 кВ номинальной частотой 50 Гц), выпускаемые по СТО К204-003-2020-ТУ. Серийный выпуск.**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

СТО К204-003-2020-ТУ: для кабелей код ОКПД 2 с индексом «нг(А)-FRHF» п.6.3.5 (п. 27.32.14 8.9.5 - сохранение работоспособности в условиях пожара не менее 60 мин при подаче код ТН ВЭД ЕАЭС 8544 60

фазного переменного напряжения до 6 кВ вкл); для кабелей с индексом «нг(А)-LS» п.6.3.3 табл.18 (количество выделяемых газов галогенных кислот оболочки в пересчете на HCl не более 140 мг/г).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний №№ 28 сд/э-2020, 29 сд/э-2020 от 29.12.2020, выданные Испытательным центром "Огнестойкость" Акционерного общества "Центр сертификации и испытаний

"Огнестойкость" (Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.086 выдано 07.12.2017 Ассоциацией «НСОПБ»).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Заверенные копии: СТО К204-003-2020-ТУ, сертификата соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) рег. № RU CMS-RU.ФК14.00248 от 27.03.2020, выдан Органом по сертификации систем менеджмента ООО «Элмас», регистрационный номер РОСС

RU.001.13ФК14.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.12.2020 по 29.12.2025Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)М.М. Назарова
Ю.И. Графская