

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.ЭО30.В.00060/20

Серия **RU** № **0266086**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "Огнестойкость" Акционерного общества "Центр сертификации и испытаний "Огнестойкость". Место нахождения: 141080, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Адрес места осуществления деятельности: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, стр.64, пом. 15, 16, 17 (комн. 504, 505, 506). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации. Телефон (495)150-08-01. Адрес электронной почты info@tsniiskfire.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТАТКАБЕЛЬ». Основной государственный регистрационный номер: 1201600014164. Место нахождения: 420133, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Маршала Чуйкова, дом 60, офис 64. Адрес места осуществления деятельности: 422624, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский р-н, с. Столбище, улица Лесхозовская, дом 32. Индивидуальный номер налогоплательщика: 1657259971. Телефон: +7(495)-260-13-19, адрес электронной почты: office-ztk@zavod-tatcable.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТАТКАБЕЛЬ». Место нахождения: 420133, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Маршала Чуйкова, дом 60, офис 64. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 422624, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский р-н, с. Столбище, улица Лесхозовская, дом 32.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, не распространяющие горение, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с внутренней и наружной оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, в т.ч. огнестойкие, марок: АРвПнг(А)-HF, РвПнг(А)-HF, АРвПгЭнг(А)-HF, РвПгЭнг(А)-HF, АРвБПнг(А)-HF, РвБПнг(А)-HF, АРвЭБПнг(А)-HF, РвЭБПнг(А)-HF, АРвКаПнг(А)-HF, РвКаПнг(А)-HF, АРвЭКаПнг(А)-HF, РвЭКаПнг(А)-HF, АРвКсПнг(А)-HF, РвКсПнг(А)-HF, АРвЭКсПнг(А)-HF, РвЭКсПнг(А)-HF, РвПнг(А)-FRHF, РвПгЭнг(А)-FRHF, РвБПнг(А)-FRHF, РвЭБПнг(А)-FRHF, РвКаПнг(А)-FRHF, РвЭКаПнг(А)-FRHF, РвКсПнг(А)-FRHF, РвЭКсПнг(А)-FRHF (с числом жил от 1 до 5, номин. Сеч. жил от 10 до 1000 мм² на номин. переменное напряжение 0,66, 1 кВ), выпускаемые по СТО К204-007-2020-ТУ с изм. 1 «Кабели силовые, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов на номинальное напряжение 0,66;1 и 3 кВ. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы сертификационных испытаний № 231, № 232 от 30.09.2020, выданные Испытательной лабораторией кабельной продукции ООО ЦИКП "Волга-тест" (регистрационный номер РОСС RU.0001.21КБ19). Протокол сертификационных испытаний № 68 стс/к-2020 от 29.09.2020 года, выданный Испытательным центром "Огнестойкость" Акционерного общества "Центр сертификации и испытаний "Огнестойкость" (регистрационный номер РОСС RU.0001.21МЭ70). Акт анализа состояния производства № 069-070 стс/э/оп от 19.08.2020, проведенного органом по сертификации ОС "Огнестойкость" АО "ЦСИ "Огнестойкость" (регистрационный номер РОСС RU.0001.11ЭО30). Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения единого знака обращения на рынке государств-членов ЕАЭС на каждой единице низковольтного оборудования и в эксплуатационных документах (или) на щек барабана, ярлыке, прикрепленном к барабану или бухте и в товаросопроводительной документации. Условия и сроки хранения в соответствии с требованиями п.6 ГОСТ 18690-2012, п.8 СТО К204-007-2020-ТУ с изм. 1: Срок службы кабелей не менее 40 лет при соблюдении требований п. 4.3.6 СТО К204-007-2020-ТУ с изм. 1. Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011 согласно приложению к сертификату соответствия (бланк № 0768551).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.10.2020

ПО 30.09.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Назарова Мария Михайловна (Ф.И.О.)

Графская Юлия Игоревна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЭО30.В.00060/20

Серия **RU** № **0768551**

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Обозначение стандарта	Наименование стандарта	Подтверждаемые требования
ГОСТ 31996-2012	"Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия";	П.п. 5.2.1.3 (кроме проверки минимальной массы 1 метра токопроводящей жилы), 5.2.1.4, 5.2.1.5, 5.2.1.7-5.2.1.17, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.5, 5.2.2.6, 5.2.3, 5.2.4.1, 5.2.4.2, 5.2.4.3, 5.2.5.1 табл. 11 (п.п. 1,2,3,5,6), 5.2.5.2 табл.12 (п.п. 1,2,4,5,7), 5.2.7.2, 5.2.7.3.
ГОСТ 31565-2012	"Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности".	П.п. 5.3 (ПРГП16), 5.5 (ПД1), 5.6 (ПТПМ2), 5.7 (ПКА1), 5.8 (ПО1).

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации


(подпись)



Назарова Мария Михайловна
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Графская Юлия Игоревна
(Ф.И.О.)